



**OBČINA ZREČE**

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

---

(TEL.: 03 757 17 00; FAKS: 03 576 24 98)

e.pošta: [info@zrece.eu](mailto:info@zrece.eu)

splet: [www.zrece.eu](http://www.zrece.eu)

**LETNO POROČILO O PITNI VODI**  
**ZA JAVNI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO**  
**OBČINE ZREČE**  
**ZA LETO 2015**

**UPRAVLJAVEC:**

**Režijski obrat občine Zreče, cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče**

## Uvod

Režijski obrat občine Zreče upravlja z vodovodnimi sistemi Zreče I in Zreče II, Skomarje, Resnik, Brinjeva gora I in II, Zlakova .V soupravljanju z KS Stranice ima – vodovod Stranice.

Vodovod Gorenje upravlja KS Gorenje.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora (opravlja po pogodbi NLZOH Celje), monitoringa (državni nadzor) in lastnega nadzora, nadzirali in ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) in sistemom HACCP.

## I. Javni sistemi za oskrbo s pitno vodo v občini Zreče (vodovodi)

Vodovod	Upravljavec	Štev. priključkov	Poraba vode (m³)	Dezinfekcijsko sredstvo
Zreče I in II	Režijski obrat občine Zreče	1147	257 606	Natrijev hipoklorit
Zlakova	Režijski obrat občine Zreče	44	3 862	Kalcijev hipoklorit
Brinjeva gora I in II	Režijski obrat občine Zreče	42	4 918	Kalcijev hipoklorit
Skomarje	Režijski obrat občine Zreče	30	1650	Kalcijev hipoklorit
Resnik	Režijski obrat občine Zreče	25	2243	Kalcijev hipoklorit
Stranice	Režijski obrat občine Zreče in KS Stranice	374	51 672	Natrijev hipoklorit
Gorenje	KS Gorenje			Natrijev hipoklorit

**2. Analize - notranji nadzor** (Število mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj in št. neskladnih vzorcev je prikazano v spodnjih tabelah.)

Vodovod - merna mesta	MB št.vz.	MB št.neskladni	Ime neskladnega parametra	KE št.vz.	KE št.neskladni	Ime neskladnega parametra
Zreče I	10	0	-	2	0	-
Zreče II	10	0	-	2	0	-
Zlakova	10	0	-	2	0	-
Brinjeva gora	10	0	-	2	0	-
Skomarje	10	0	-	2	0	-
Resnik	10	0	-	2	0	-
Stranice OŠ	10	0	-	2	0	-
Stranice Tur.km. Urška	10	0	-	2	0	-
Gorenje	10	0	-	2	0	-

V letu 2015 so bili vsi preiskani vzorci v notranjem nadzoru, v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi.

## 3.Državni monitoring

Vodovod - merna mesta	MB št. vz.	MB št. neskladni	Ime neskladnega parametra	KE št.vz.	KE št.neskladni	Ime neskladnega parametra
Zreče I	5	0	-	5	0	-
Zreče II	-	-	-	-	-	-
Zlakova	2	0	-	2	0	-
Brinjeva gora	2	0	-	2	0	-
Skomarje	2	0	-	2	0	-
Resnik	2	0	-	2	0	-
Stranice OŠ	5	0	-	5	0	-
Gorenje	2	1	KB*,EC, En	2	0	-

## 4. Zaključek:

Rezultati preskusov iz notranjega nadzora in monitoringa kažejo, da je bila pitna voda na vseh zgoraj navedenih vodovodnih sistemih primerna za pitje in pripravo hrane. . Na vodovodu Gorenje zaradi izpada električne energije za kratek čas ni bilo dezinfekcije v mesecu avgustu, napaka je bila odpravljena.

Legenda: MB-mikrobiološki preskusi  
KE-kemijski preskusi  
št. vz.-število vzorcev:

KB\* - kaliformne bakterije  
CP\* - Clostridium perfringens  
EC\*- Escherischia coli  
En\*- Enterokoki

Zreče: 7.3.2016

Poročilo pripravila:  
Matjaž Korošec in Magdalena Klima