



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

(TEL.: 03 757 17 00; FAKS: 03 576 24 98)

e.pošta: info@zrece.eu

splet: www.zrece.eu

POROČILO O PITNI VODI

ZA JAVNI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO

OBČINE ZREČE

ZA LETO 2018

UPRAVLJAVEC:

Režijski obrat občine Zreče, cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

Uvod

Režijski obrat občine Zreče upravlja z vodovodnimi sistemi Zreče I in Zreče II, Fijavž, Skomarje, Resnik, Brinjeva gora I in II, Zlakova. V soupravljanju z KS Stranice ima – vodovod Stranice.

Vodovod Gorenje upravlja KS Gorenje.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora (opravlja po pogodbi NLZOH Celje), monitoringa (državni nadzor) in lastnega nadzora, nadzirali in ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09, 74/15) in sistemom HACCP.

I. Javni sistemi za oskrbo s pitno vodo v občini Zreče (vodovodi)

	Upravljaavec	Štev. priključkov	Poraba vode (m ³)	Dezinfekcijsko sredstvo
Zreče I	Režijski obrat občine Zreče			Natrijev hipoklorit
Zreče II	Režijski obrat občine Zreče			Natrijev hipoklorit
Fijavž	Režijski obrat občine Zreče			Natrijev hipoklorit
Skomarje	Režijski obrat občine Zreče	30		Kalcijev hipoklorit
Resnik	Režijski obrat občine Zreče	78		Kalcijev hipoklorit
Stranice	Režijski obrat občine Zreče in KS Stranice	388		Natrijev hipoklorit
Gorenje	KS Gorenje			Natrijev hipoklorit
Zlakova	Režijski obrat občine Zreče	44		Kalcijev hipoklorit
Brinjeva gora I in II	Režijski obrat občine Zreče	43		Kalcijev hipoklorit

2. Preskusi- notranji nadzor (v spodnjih tabelah je prikazano št. mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskusov)

Vodovod -merna mesta	MB št.vz.	MB št.neskladni	Ime neskladnega parametra	KE št.vz.	KE št.neskladni	Ime neskladnega parametra
Zreče I	10	0	-	2	0	-
Zreče II	10	0	-	2	0	-
Fijavž	5	0	-	1	0	-
Skomarje	10	0	-	2	0	-
Resnik	10	0	-	2	0	-
Stranice OŠ	10	0	-	2	0	-
Stranice Tur.km.	10	0	-	2	0	-
Gorenje	10	1	KB*	2	0	-
Zlakova	10	0	-	2	0	-
Brinjeva gora I,II	5	0	-	1	0	-
skupaj	90	0	-	18	0	-

3. Državni monitoring

Vodovod – merna mesta	MB št. vz.	MB št. neskladni	Ime neskladnega parametra	KE št.vz.	KE št.neskladni	Ime neskladnega parametra
Zreče I	5	0	-	5	0	-
Zreče II	5	0	-	5	0	-
Fijavž	2	0	-	2	0	-
Skomarje	2	0	-	2	0	-
Resnik	2	0	-	2	0	-
Stranice OŠ	5	0	-	5	0	-
Gorenje	2	0	-	2	0	-
Zlakova	2	0	-	2	0	-
Brinjeva gora	2	0	-	2	0	-
Skupaj	27	0	-	27	0	-

Zaključek:

Rezultati preskusov iz notranjega nadzora in monitoringa kažejo, da je bila pitna voda na vseh zgoraj navedenih vodovodnih sistemih primerna za pitje in pripravo hrane.

Legenda: MB-mikrobiološki preskusi , št. vz.-število vzorcev: KE-kemijski preskusi KB* - kaliformne bakterije